

29.06.2011 № 701-661

На № _____ от _____

Директору
ЗАО «Уралспецэнергоремонт-Холдинг»
Луковкину А.А.

Отзыв о работе

ОТЗЫВ О РАБОТЕ

ЗАО «Уралспецэнергоремонт-Холдинг» выполнены ремонтные работы на градирне № 4 Челябинской ТЭЦ-2 с марта по июнь 2011 года.

При ремонте выполнены следующие основные работы:

- Разработка проекта и ППР на замену поврежденных ферм кольца жесткости I яруса градирни,
- Очистка чаши градирни,
- Замена обшивы,
- Замена воздухоподводящего козырька,
- Замена водоотбойного экрана,
- Восстановление разрушенных ж/бетонных конструкций фундаментов каркаса и чаши,
- Восстановление гидроизоляции стен и днища чаши,
- Устройство противообледенительного и водоотбойного козырька,
- Устройство освещения по периметру воздухоподводящего тамбура,
- Замена светоограждения,
- Ремонт помещения задвижек,
- Ремонт ливнесточных и шандорных колодцев,
- Антикоррозионная защита водораспределительной системы,
- Замена комплекта пластмассовых разбрызгивающих сопел и блоков оросителя,
- Восстановление металлического каркаса башни и смотровых площадок,
- Антикоррозионная защита металлического каркаса башни и поворотных щитов.

Работы выполнены с хорошим качеством в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

Главный инженер Челябинской ТЭЦ-2



Межаев М.С.